



Wasserschaden
Sanierung




Brandschaden
Sanierung



Kumulschaden
Sanierung

PINGUIN
SYSTEM
So wird reguliert



Wie viel Wasser kann bei einer bestimmten Leckgröße ca. auslaufen?

Öffnung		Liter			Kubikmeter	
Millimeter	Ø	je Minute	je Stunde	je Tag	im Monat	im Jahr
0,50	•	0,33	20,00	475,00	14,25	170,00
1,00	•	0,97	58,00	1.395,00	42,00	500,00
1,50	•	1,82	110,00	2.620,00	79,00	950,00
2,00	•	3,16	190,00	4.550,00	136,00	1.600,00
2,50	•	5,09	305,00	7.330,00	220,00	2.600,00
3,00	•	8,15	490,00	11.735,00	352,00	4.200,00
3,50	•	11,30	680,00	16.270,00	488,00	5.800,00
4,00	•	14,80	890,00	21.300,00	639,00	7.600,00
4,50	•	18,20	1.100,00	26.200,00	786,00	9.400,00
5,00	•	22,30	1.340,00	32.100,00	963,00	11.500,00
5,50	•	26,00	1.560,00	37.440,00	1.123,00	13.500,00
6,00	•	30,00	1.800,00	43.200,00	1.269,00	15.200,00
6,50	•	34,00	2.050,00	49.000,00	1.470,00	17.600,00
7,00	•	39,30	2.360,00	56.600,00	1.698,00	20.000,00

Die Tabelle soll lediglich veranschaulichen, wie viel Wasser über einen bestimmten Durchmesser einer Leckage in einem bestimmten Zeitraum austreten kann. Die Grundlage beruht auf einem konstanten Druck von ca. 5,0 Bar.

Quelle: Schadis + SVP